CIERRE (*)

MANUAL — LOCAL
- INT. DE CONTROL LOCAL — IC-69/G126A: CIERRE
- REMOTO — INT. DE CONTROL REMOTO — IC/SM-6A01: CIERRE; CS/SM-6A015: SINCRONIZ.

PERMISIVOS
- CLAVIJA DE SINCRONIZ. — A12A/G126A: NORMAL
- PROTECCION GP, TP — A12A/G126A: NORMAL
- PROTECCION TAG.1; TAG.2 — A12B/G126A: NORMAL
- PROT. PROPIAS DEL INT. — 86/G126A: NORMAL
- SINCRONISMO — 25/G126A: COMPROB.

52/G126A: CIERRE, CERRADO

R (S.C), R (LOCAL) — 4

CIRCUITO DE LIMITACION DE PUESTA EN PARALELO — H-AA.37 (3)

DISPARO (*)

AUTOMATICO
- INT. DE CONTROL LOCAL — IC-69/G126A: DISPARO
- MANUAL — INT. DE CONTROL REMOTO — IC/SM-6A01: DISPARO
- PROTECCION GP, TP — A12A/G126A: DISPARO
- PROTECCION TAG.1; TAG.2 — A12B/G126A: DISPARO
- CIRCUITO DE LIMITACION DE PUESTA EN PARALELO H-AA.37 (11)
- PROT. PROPIAS DEL INT. — 86/G126A: DISPARO

52/G126A: DISPARO, ABIERTO

V (S.C), V (LOCAL) — 4

CIRCUITO DE LIMITACION DE PUESTA EN PARALELO — H-AA.37 (3)

SAMO 52E-52/G126A

ALARMAS

"DISPARO POR PROTECCIONES PROPIAS"

INT. C.C. CIRCUITO DE CIERRE — SK-C: ABIERTO

INT. C.C. CIRCUITO DE DISPARO — SK-D: ABIERTO

AZ (LOCAL) — 4

"INT. DE CIRCUITO DE CONTROL ABIERTO"

PRUEBA

INT. DE CONTROL LOCAL — IC-69/G126A: CIERRE

INT. 52/G126A — CARRETON: EXTRAIDO

INT. DE CONTROL LOCAL — IC-69/G126A: DISPARO

52/G126A: CIERRE, CERRADO; DISPARO, ABIERTO

R (S.C), R (LOCAL) — 4

B (S.C), B (S.C) — 4

V (S.C), V (LOCAL) — 4

TENSADO MUELLE

4

52/G126A — MUELLE INTERRUPTOR CARGADO — B1 (LOCAL)

INTERRUPTOR — 52/G126A: CERRADO

INT. DE CONTROL LOCAL — IC-69/G126A: DISPARO

INT. DE CONTROL REMOTO — IC/SM-6A01: DISPARO

INTERRUPTOR — 52/G126A: ABIERTO

INTERRUPTOR 52/G126A — CARRETON: ENCHUFADO

A (S.C), A (LOCAL) — 4

"DISPARO AUTOMATICO"

(*) SE ENTIENDEN CIRCUITOS DE CIERRE Y DISPARO, ESTANDO EL INTERRUPTOR EN POSICION DE SERVICIO.

ACTUALIZADO DIC-2017

EL PLANO REVISION 2 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

* EL PLANO REVISION 1 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0.

ESTE PLANO PROCEDE DEL 3E-017-AA.13 GRUPO 1 REV.1

EDIC.	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
4	OCT.17	PCD-2/30965-3/A1-03	EOG	FSS	–	FBL	JMB
3	OCT.14	PCD-2/30964-1/A3-02	JMB	VRA	JMB	JFC	LFV
2	08-05-01	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RCB-DGV	RGF	

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO DE
INTERRUPTOR DE ALIMENTACION BARRAS 6,9 KV.
52/G126A

PLANO Nº: 2/3E-017-AA.13 | CLASE: – | EDICION: 4

23E017AA013-001-04.DGN