CIERRE (*)

MANUAL
- LOCAL — INT. DE CONTROL LOCAL
- REMOTO — INT. DE CONTROL REMOTO

PERMISIVOS
- CLAVIJA DE SINCRONIZ.
- PROTECCION GP, TP
- PROTECCION TAG−1, TAG−2
- PROT. PROPIAS DEL INT.
- SINCRONISMO.

IC/69/6126A — CIERRE
IC/SM−6A01 — CIERRE
CS/SM−6A01S — SINCRONIZ.
A12A/G126A — NORMAL
A12B/G126A — NORMAL
86/G126A — NORMAL
25/G126A — COMPROB.

52/G126A — CIERRE — CERRADO

R (S.C)
R (LOCAL)
5

CIRCUITO DE LIMITACION DE PUESTA EN PARALELO H.−AA.37 (3)

DISPARO (*)

MANUAL
- INT. DE CONTROL LOCAL
- INT. DE CONTROL REMOTO

AUTOMATICO
- PROTECCION GP, TP
- PROTECCION TAG−1, TAG−2
- CIRCUITO DE LIMITACION DE PUESTA EN PARALELO H.−AA.37 (11)
- PROT. PROPIAS DEL INT.

IC−69/G126A — DISPARO
IC/SM−6A01 — DISPARO
A12A/G126A — DISPARO
A12B/G126A — DISPARO
86/G126A — DISPARO

52/G126A — DISPARO — ABIERTO

V (S.C)
V (LOCAL)
5

CIRCUITO DE LIMITACION DE PUESTA EN PARALELO H.−AA.37 (3)

SAMO 52E−52/G126A

ALARMAS

A — "DISPARO POR PROTECIONES PROPIAS"

INT. C.C. CIRCUITO DE CIERRE — SK−C ABIERTO
INT. C.C. CIRCUITO DE DISPARO — SK−D ABIERTO

A2 (LOCAL)
5
A — "INT. DE CIRCUITO DE CONTROL ABIERTO"

PRUEBA

INT. DE CONTROL LOCAL — IC−69/G126A CIERRE
INT. 52/G126A — CARRETON EXTRAIDO
INT. DE CONTROL LOCAL — IC−69/G126A DISPARO

52/G126A — CIERRE — CERRADO
52/G126A — DISPARO — ABIERTO

R (S.C)
R (LOCAL)
5
B (S.C)
B (S.C)
V (S.C)
V (LOCAL)

TENSADO MUELLE

52/G126A — MUELLE INTERRUPTOR CARGADO — B1 (LOCAL)

INTERRUPTOR — 52/G126A CERRADO
INT. DE CONTROL LOCAL — IC−69/G126A DISPARO
INT. DE CONTROL REMOTO — IC/SM−6A01 DISPARO
INTERRUPTOR — 52/G126A ABIERTO
INTERRUPTOR 52/G126A — CARRETON ENCHUFADO

A (S.C)
A (LOCAL)
5
A — "DISPARO AUTOMATICO"

(*) SE ENTIENDEN CIRCUITOS DE CIERRE Y DISPARO, ESTANDO EL INTERRUPTOR EN POSICION DE SERVICIO.

LA EDICION 4 PROVIENE DE LA EDICION 3 EMITIDA POR ANAV

EDIC.	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
5	OCT.18	PCD−1/30965−3/A1−04	EOG	ICG	–	LMP	–	JMB
4	FEB.14	PCD−1/30964−1/A2−03	JMB	JRG	JMB	JFC	–	LFV
3	04−05−01	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RCB−DGV	RGF	DESC.	DESC.

EL PLANO REVISION 3 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

* EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

ACTUALIZADO OCT-2018

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO

INTERRUPTOR DE ALIMENTACION BARRAS 6,9 KV.

52/G126A

PLANO Nº: 3E−017−AA.13 | CLASE: – | EDICION: 5

13E017AA013---05.dgn