2/E-009.01 H.2

EDIFICIO TURBINA (ZONA-1)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DN-12	TURBINA	42.000	18	PLR-34	02NAC93AF	
DP-11	TURBINA	55.350	10	C/PL-931	0CNLD51C	
DN-12.ANEXO	TURBINA	35.00	33	PL-60C01C	01NHA03CB	PANEL CONTROL 60C01C
DP-11	TURBINA	35.00	6	PL-60C01B	01NHA02CK	PANEL CONTROL 60C01B
DP-12	TURBINA	35.00	19	PL-60C01A	01NHA01CU	PANEL CONTROL 60C01A
DP-12	TURBINA	46.10	9	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 62.
DP-12	TURBINA	36.85	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 53.
DP-12	TURBINA	46.10	12	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 64 y 66.

23

EDIFICIO REACTOR , PENETRACIONES Y COMBUSTIBLE (ZONA-2)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DN-21	PEN. ELECTR.	35.000	24	PLR-36	02NAC95AE	
DN-22	PEN. ELECTR.	42.500	24	PLR-35	02NAC94AE	
DP-21-1	PEN. ELECTR.	35.500	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 33 Y 44.
DP-21-2	PEN. ELECTR.	35.500	2	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 34,35,36 Y 37.
DP-21-2	PEN. ELECTR.	35.500	2	VER OBSERV.	02NKB308H	MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8106
DP-21-4	PEN. ELECTR.	42.500	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 41.
DP-21-5	PEN. ELECTR.	42.500	5	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 42 Y 43.
DP-21-5	PEN. ELECTR.	42.500	5	VER OBSERV.	02NKB308J	MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8107
DP-22	PEN. MECAN.	57.500	-	VER OBSERV.	02NKB308E	MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8103
DP-23	COMBUSTIBLE	50.00	-	VER OBSERV.	02NKB308F	MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8104
DP-23.1	COMBUSTIBLE	55.500	-	VER OBSERV.	02NKB308G	MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8105
DP-22	PEN. MECAN.	50.000	9	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 17
DP-23.1	COMBUSTIBLE	50.000	12	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 502
DP-23	COMBUSTIBLE	50.000	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 508

23

EDIFICIO AUXILIAR (ZONA-3)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DN-33	AUXILIAR	50.000	IG	PL-263.02	02E102DN33.IG	
DN-34	AUXILIAR	57.000	24	PLR-37	02NAC96AN	
DN-34	AUXILIAR	57.500	IG	PL-263.02	02E102DN34.IG	
DP-31-1	AUXILIAR	23.000 Y 29.000	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 370,374,382 Y 384.
DP-31-3	AUXILIAR	29.000	3	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 388.
DP-31-25	AUXILIAR	57.500	25	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 466.
DP-31-24	AUXILIAR	57.500	24	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 472.
DP-32-2	AUXILIAR	23.000	2	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 372 Y 376.
DP-32-2	AUXILIAR	23.000	2	VER OBSERV.	02NKB308C	MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8101
DP-31-14	AUXILIAR	42.500	14	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 430,432,433,434,436, 442 Y 437.
DP-31-14	AUXILIAR	42.500	14	VER OBSERV.	02NKB308D	MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8102
DP-32-23	AUXILIAR	57.500	23	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 467 Y 468.
DP-32	AUXILIAR	57.500	22	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 474
DP-31	AUXILIAR	35.000	9	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 397 Y 398
DP-31	AUXILIAR	42.500	11	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 421 Y 422.
DP-32	AUXILIAR	50.000	11	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 453.
DP-31	AUXILIAR	57.500	12	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 471
DP-31	AUXILIAR	57.500	10	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 473
DP-31	AUXILIAR	57.500	15	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 470

EDIFICIO CONTROL (ZONA-4)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DE-41	CONTROL	57.500	17	VER OBSERV.		ALUMBRADO DE EMERGENCIA CASETAS UNIDADES 81A10A/81A12A Y 81A10B/81A12B
DN-41.1	CONTROL	37.500	33	2EGCOH	02NAE07BA	
DN-41.1	CONTROL	37.500	34	EGEOL	02NAE23BA	
DN-41.1	CONTROL	37.500	32	GBR1C	02NAF11BG	
DN-41.1	CONTROL	37.500	27	GBN1C		ALIMENTACION A CARGADOR GBN1C
DN-42	CONTROL	42.500	21	A-161	01NMD104A	ALIMENTACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO Y TOMA DE CORRIENTE CABINAS A-161 Y A-16
DN-42	CONTROL	42.500	22	PL-593	02NEF41AB	
DN-44	CONTROL	57.500	18	VER OBSERV.		ALUMBRADO NORMAL CASETAS UNIDADES 81A10A/81A12A Y 81A10B/81A12B
DN-44	CONTROL	57.500	19	VER OBSERV.		TOMAS DE CORRIENTE CASETAS UNIDADES 81A10A/81A12A Y 81A10B/81A12B
DN-43-ANEXO	CONTROL	50.000	28	PL-600	02NCA59AC	
DN-43-31	CONTROL	50.000	31	81B90C		
DN-43-32	CONTROL	50.000	32	81B90D		
DN-44-20	CONTROL	57.500	20	81B90A		
DN-44-21	CONTROL	57.500	21	81B90B		
DP-41	CONTROL	57.500	27	VER OBSERV.		ALUMBRADO PREFERIDO CASETAS UNIDADES 81A10A/81A12A Y 81A10B/81A12B
DP-41-4	CONTROL	37.500	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 103,104 Y 108.
DP-41-6	CONTROL	37.500	6	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 105, 107, 109, 107A, 109A Y 111.
DP-41-10	CONTROL	37.500	10	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 106, 106A Y 106B.
DP-41-13	CONTROL	57.500	13	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 238, 239 Y 185.
DP-41-14	CONTROL	42.500	14	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 125, 126, 123 Y 132.
DP-41-15	CONTROL	42.500	15	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 122,128,131,135, 139 Y 127.
DP-41-16	CONTROL	42.500	16	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 129,130,133,134, 136 Y 138.
DP-41-20	CONTROL	57.500	20	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 223,225 Y 226.
DP-41-21	CONTROL	57.500	21	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF , 228 Y 229.
DP-41-22	CONTROL	57.500	22	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 234 Y 241.
DP-42-5	CONTROL	50.000	5	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 176.
DP-42-7	CONTROL	50.000	7	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 194, 205 Y 207.
DP-42-20	CONTROL	50.000	20	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 146.
DP-42	CONTROL	50.000	5	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 165 Y 175
DP-42	CONTROL	57.500	27	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 227.
DP-42	CONTROL	57.500	17	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 230 Y 231
DP-41	CONTROL	37.500	3	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 116.
DP-41	CONTROL	50.000	11	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 212 Y 142.
DP-42	CONTROL	57.500	23	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 235.
DP-41	CONTROL	37.500	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 101.

AREAS EXTERIORES (ZONA-5/6)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DP-61F1-4	A.A.A.	50.000	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 615.
DP-61F1-5	A.A.A.	50.000	5	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 616.
DP-61F1-4	A.A.A.	50.000	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 614.
DP-61F2-10	A.A.A.	50.000	10	VER OBSERV.		PANEL LOCAL DE DETECCION CONTRA INCENDIOS A.A.A. PL173X
DP-61F1-11	A.A.A.	50.000	11	GBM1D		PANEL ALUMBRADO INTERIOR Y CALEFACCION
DP-61F2-9	A.A.A.	50.000	9	GBL1D		PANEL ALUMBRADO INTERIOR Y CALEFACCION
DP-61F2-2	A.A.A.	50.000	2	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 620.
DP-5Q1-2	DIESEL	50.000	2	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 523.
DP-5Q1-4	DIESEL	50.000	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 533.

23

LA EDICION 18 PROVIENE DE LA EDICION 17 EMITIDA POR IDOM
LA EDICION 15 PROVIENE DE LA EDICION 14 EMITIDA POR SERIDOM

ACTUALIZADO
IDR JUN-2025

EDIC.	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	APROB.
23	JUN.25	PCD-2/31559-B/A1-22	JME	JMG	LMP	JMB
22	SEP.23	PAC-23/2155/01	FBL	VRA CePeDe	LMP	JMB
21	AGO.22	PCD-2/37400/A1-19	EOG	ICG	FBL	JMB
20	JUN.22	PCD-2/35356-2/A2-19	FBL	ICG	JME	JMB
19	NOV.20	NCD-2/2393/A2-18	JME	ICG	LMP	JMB

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

ESQUEMA UNIFILAR
ALUMBRADO II

PLANO Nº: 2/E-009.01 (HOJA 2 DE 2) | CLASE C | EDICION: 23

2E-009.01-002-23.DGN