NOTAS

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, BARRAS, PANELES ETC.. IRA PRECEDIDA POR 1/
2.- PARA SINCRONIZACION VER PL. E-011
3.- SA-SINCRONIZACION AUTOMATICA; SM-SINCRONIZACION MANUAL
4.- → * SEÑAL AL SAMO.
5.- PARA DETALLE CAB. 6,9 kV VER PL.3E-002
6.- OSC PL-479 PANEL DE REGITRADORES OSCILOPERTURBOGRAFICOS
7.- MEDIANTE F.O. DE RECIBEN LAS FUNCIONES DEL P545 SITUADO EN LA SUBESTACION. ESTAS SEÑALES RECOGEN LAS FUNCIONES DEL SEL-421SITUADO TAMBIEN ENLA SUBESTACION

*** EL PLANO REVISION 5. SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

* EL PLANO REVISION 3. SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

1E-001.02--33.DGN

LA EDICION 14 RASTERIZADA PROVIENE DE LA EDICION 13 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

ACTUALIZADO IDR P.A. MMO DIC-2024 MMO

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	APROB.
33	DIC.24	ASC-A/35823-F8/A1-32	FBL	VRA CePeDe	MVR	JMB
32	JUL.23	ASC-A/35823-F5/A1-31	FBL	ICG DYNATEC	MVR	JMB
31	FEB.21	ASC-A/35823-F0/A1-30	FBL	MMA	MVR	JMB
30	ENE.19	PCD-1/36014/A3-27	LMP	ICG	ABA	JMB
29	DIC.18	PCD-1/30148-2/A1-27	LMP	ICG	ABA	JMB

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

ESQUEMA UNIFILAR
PROTECCION Y MEDIDA

FIG. E.S. Nº: 8.3-2

PLANO Nº: E-001.02 | CLASE C | EDICION 33