E-009.01 (H. 2 DE 2)

EDIFICIO TURBINA (ZONA-1)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DN-12	TURBINA	42.000	18	PLR-34	01NAC93AF	
DN-12.ANEXO	TURBINA	35.00	33	PL-60C01C	01NHA03CB	PANEL CONTROL 60C01C
DP-11	TURBINA	35.00	6	PL-60C01B	01NHA02CK	PANEL CONTROL 60C01B
DP-12	TURBINA	35.00	19	PL-60C01A	01NHA01CU	PANEL CONTROL 60C01A
DP-11	TURBINA	46.10	9	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 62.
DP-12	TURBINA	36.85	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 53.
DP-12	TURBINA	46.10	12	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 64.
DP-12	TURBINA	46.10	20	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 66.

20

EDIFICIO REACTOR , PENETRACIONES Y COMBUSTIBLE (ZONA-2)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DN-21	PEN. ELECTR.	35.000	24	PLR-36	01NAC95AE	
DN-22	PEN. ELECTR.	42.500	24	PLR-35	01NAC94AE	
DP-21-1	PEN. ELECTR.	35.500	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 33 Y 44
DP-21-2	PEN. ELECTR.	35.500	2	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 34, 35, 36 Y 37.
DP-21-2	PEN. ELECTR.	35.500	2	VER OBSERV.		MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8106
DP-21-4	PEN. ELECTR.	42.500	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 41 Y 43.
DP-21-5	PEN. ELECTR.	42.500	5	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 42.
DP-21-5	PEN. ELECTR.	42.500	5	VER OBSERV.		MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8107
DP-22	PEN. MECAN..	57.50	-	VER OBSERV.		MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8103
DP-23	COMBUSTIBLE	50.00	-	VER OBSERV.		MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8104
DP-23.1	COMBUSTIBLE	55.50	-	VER OBSERV.		MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8105
DP-21	PASILLO ACCESO ZONA CONTROLADA	50.000	26	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 165, 175 Y 453
DP-22	PEN. MEC.	50.000	11	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 17
DP-23	COMBUSTIBLE	50.000	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 508
DP-23.1	COMBUSTIBLE	50.000	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 502

20

EDIFICIO AUXILIAR (ZONA-3)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DN-23	AUXILIAR	35.000	24	PL-130.3	01E102DN23.24	
DN-33	AUXILIAR	50.000	IG	PL-263.02	01NDN33	
DN-34	AUXILIAR	57.500	IG	PL-263.02	01NDN34	
DN-34	AUXILIAR	57.000	24	PLR-37	01NAC96AN	
DP-31-1	AUXILIAR	29.000	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 382 Y 384.
DP-32-1	AUXILIAR	23.000	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 370, 374.
DP-32-1	AUXILIAR	23.000	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 372 Y 376.
DP-32-2	AUXILIAR	23.000	2	VER OBSERV.		MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8101
DP-31-3	AUXILIAR	29.000	3	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 388.
DP-32-14	AUXILIAR	42.500	14	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 430, 432, 433, 434, 436, 442, 435 Y 437.
DP-31	AUXILIAR	42.500	17	VER OBSERV.		MICROMANOMETRO PRESION DIFERENCIAL ID-8102
DP-31-25	AUXILIAR	57.500	25	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 466 Y 470.
DP-32-23	AUXILIAR	57.500	23	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 467 Y 468.
DP-31-24	AUXILIAR	57.500	24	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 472, 471 Y 481.
DP-32	AUXILIAR	42.500	11	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 421 Y 422.
DP-32	AUXILIAR	57.500	22	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 474.
DP-31	AUXILIAR	50.000	11	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 453.
DP-31	AUXILIAR	50.000	10	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 473.

EDIFICIO CONTROL (ZONA-4)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DN-41.1	CONTROL	35.000	33	EGCOH	01NAE07BA	
DN-41.1	CONTROL	35.000	34	EGEOL	01NAE23BA	
DN-42	CONTROL	42.500	21	A-161	01NMD104A	ALIMENTACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO Y TOMA DE CORRIENTE CABINAS A-161 Y A-16
DN-42	CONTROL	42.500	22	PL-593	01NEF41AB	
DN-41.1	CONTROL	35.000	31	GBR1C	01NAF11BG	
DN-43-ANEXO	CONTROL	50.000	28	PL-600	02NCA59AC	
DN-43-31	CONTROL	50.000	31	81B90C		
DN-43-32	CONTROL	50.000	32	81B90D		
DN-44-20	CONTROL	57.500	20	81B90A		
DN-44-21	CONTROL	57.500	21	81B90B		
DP-41-14	CONTROL	42.500	14	VER OBSERV.		APERTURA PUERTAS ETF 125, 126, 138 Y 123.
DP-41-15	CONTROL	42.500	15	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 122, 128, 131, 135, 139, 127 Y 132.
DP-41-16	CONTROL	42.500	16	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 129, 130, 133, 134 Y 136.
DP-41-4	CONTROL	35.000	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 103, 104, 105, 107 Y 109.
DP-41-10	CONTROL	35.000	10	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 106 Y 106A.
DP-41-5	CONTROL	35.000	5	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 108, 107A Y 109A.
DP-42-22	CONTROL	50.000	22	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 194.
DP-42-24	CONTROL	50.000	24	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 205.
DP-42-11	CONTROL	50.000	11	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 176.
DP-42-20	CONTROL	50.000	20	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 146.
DP-42-13	CONTROL	57.500	13	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 238 Y 239.
DP-42-27	CONTROL	57.500	27	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 223, 225, 227, 228 y 229.
DP-41-29	CONTROL	57.500	29	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 234 Y 241.
DP-42-12	CONTROL	57.500	12	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA ETF 226.
DP-41	CONTROL	50.000	11	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 212.
DP-42	CONTROL	50.000	1	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 142.
DP-41	CONTROL	35.000	9	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 116.
DP-41	CONTROL	57.500	12	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 230 Y 231.
DP-42	CONTROL	50.000	2	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 185.
DP-42	CONTROL	57.500	19	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 235.
DP-41	CONTROL	35.000	2	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 101.
DP-41	CONTROL	35.000	6	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 111.
DP-42	CONTROL	50.000	8	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 207.
DP-42	CONTROL	50.000	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTA ETF 165.

AREAS EXTERIORES (ZONA-5/6)

DESIGNACION EQUIPO	SITUACION		INTERRUPTOR NUMERO	ALIMENTACION EQUIPO	NUMERO CABLE	OBSERVACIONES
	EDIFICIO	ELEVACION				
DP-61F1-4	A.A.A.	50.000	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 615.
DP-61F1-5	A.A.A.	50.000	5	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 616.
DP-61F1-4	A.A.A.	50.000	4	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 614.
DP-61F1-10	A.A.A.	50.000	10	GBM1D		PARA ALUMBRADO INTERIOR Y CALEFACCION
DP-61F1-02	A.A.A.	50.000	2	VER OBSERV.		PANEL ALARMA INDICACION TIEMPO APERTURA PUERTAS ETF 620.
DP-61F2-09	A.A.A.	50.000	9	GBL1D		PARA ALUMBRADO INTERIOR Y CALEFACCION
PL. ALUMBRADO NORMAL	ATRS	50.000	3/T	VER OBSERV.	NKB308K	MICROMANOMETRO PRESION DIF. C/ID-8108

20

ACTUALIZADO
IDR JUL-2024

LA EDICION 15 PROVIENE DE LA EDICION 14 EMITIDA POR IDOM

EDIC.	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	APROB.
20	JUL.24	PCD-1/31559-B/A1-19	LMP	JMG	FBL	JMB
19	SEP.23	PAC-23/2155/01	FBL	VRA CePeDe	LMP	JMB
18	NOV.22	PCD-1/35356-2/A1-17 (REACTUALIZACION)	FBL	ICG DYNATEC	JME	JMB
17	OCT.21	PCD-1/35356-2/A3-13	FBL	ICG	JME	JMB
16	DIC.20	NCD-1/2385/A1-15	JME	ICG	LMP	JMB

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

ESQUEMA UNIFILAR
ALUMBRADO I

PLANO Nº: E-009.01 (H. 2 DE 2) | CLASE C | EDICION 20

1E-009.01-002-20.DGN